



UWAGI :
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

-WYTYCZNE ODNOŚNIE WYPROWADZENIA PRZEWODÓW DO
PISUARU AUTOMATYCZNEGO I BATERII WYKONAĆ ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA ZAŁĄCZONĄ DO PROJEKTU

-ISTNIEJĄCE PUNKTY ELEKTRYCZNE (GNAZDA) DO
WERYFIKACJI NA MIEJSCU Z WYKONAWCĄ

-LOKALIZACJA LAMP EWAKUACYJNYCH POZOSTAJE BEZ
ZMIAN

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIELENIOWYCH :

- 1.OPRAWA SHILO MIKI IP20 KOLOR CZARNY - 3 szt.
NA SZYNOPRZEWODZIE , OPRAW KA GU10
ZASILANIE 230 V , MOC 1 x 15W LED
- 2.OPRAWA SHILO SHIMA KOLOR CZARNY - 16 szt.
NA SZYNOPRZEWODZIE , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V , MOC 1 x 8W LED
- 3.OPRAWA SHILO SHIMA KOLOR CZARNY - 3 szt.
NASUFITOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V , MOC 1 x 8W LED
- 4.OPRAWA SHILO SHIMA PODWÓJNA KOLOR BIAŁY - 1 szt.
NASUFITOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V , MOC 1 x 8W LED
- 5.OPRAWA SHILO EBINO KOLOR CZARNY PODWÓJNA - 4 szt.
PODTYNKOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V ,MOC 2 x 8 W
- 6.OPRAWA SHILO EBINO KOLOR CZARNY POJEDYNCZA - 2 szt.
PODTYNKOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V ,MOC 2 x 8 W
- 7.OPRAWA KINKIET CZARNY SHILO OTARU 60 IP 44 (światło dwustronnie) - 4 szt.
- 8.OPRAWA KINKIET ARGON ASSE 8054 (WYSOKOŚĆ 150 cm) CZARNY - 2 szt.

LEGENDA :

	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA SCHODOWY IP20
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA POJEDYNCZY IP20
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA PODWÓJNY IP20
	GNAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE IP20
	GNAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE IP20
	GNAZDO WTYCZKOWE HERMETYCZNE IP44
	GNAZDO HDMI
	GNAZDO TELEWIZYJNE
	GNAZDO INTERNETOWE
	LAMPY NATYKNOWE POJEDYNCZE TYPU REFLEKTOR
	LAMPY NATYKNOWE PODWÓJNE TYPU REFLEKTOR
	LAMPY PODTYNKOWE POJEDYNCZE TYPU REFLEKTOR
	LAMPY PODTYNKOWE PODWÓJNE TYPU REFLEKTOR
	KINKIET h-na rysunku
	WYJŚCIE POD OŚWIELT. LED UKRYTE LUB MEBLOWE
	PRZEWÓD POD ZASILANIE KLIMATYZATORA 3x2 - zabezpieczenie C16 wg. wskazań wykonawcy klimatyzacji
	PRZEWÓD /GNAZDO 230 V POD ZASILANIE BATERII AUTOMATYCZNEJ PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZAŁĄCZONA DO DOKUMENTACJI
	PRZEWÓD 230 V POD ZASILANIE PISUARU AUTOMATYCZNEGOPATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU PISUARU ZAŁĄCZONA DO DOKUMENTACJI
	ZASILANIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH 3 x 1,5 - 230 V + 10 A ZABEZPIECZENIA + PRZEWÓD POD EWAKUACJE - ZAPAS PRZEWODÓW 2m!!! (H=232 cm)
	ZASILANIE MONITOR INTERAKTYWNY - 230 V GNAZDO + PRZEWÓD INTERNETOWY
	ZASILANIE 230 V DO SUSZARKI DO RĄK H=110 cm

Mi Arte ARCHITEKTURA WNETRZ & DESIGN
KATARZYNA KUJAWSKA ROMANCUK
UL.GIEŁDOWA 12/1a ,78-100 Kołobrzeg
tel.:+48 609 221 549 mail:biuro@miarte.pl

INWESTYCJA	
ZMIANA ARANŻACJI WNETRZ HOLU ORAZ TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH W MUZEUM OREŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU	
INWESTOR	
MUZEUM OREŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU UL.ARMI KRAJOWEJ 13 , 78-100 KOŁOBRZEG	
PROJEKTANT AUTOR	
mgr Katarzyna Kujawska Romańczuk	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT - ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH	
BRANŻA	SKALA
ARCHITEKTURA WNETRZ	1 : 50
DATA	NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022	7